

АКТ

проведенного осмотра места с круглосуточным пребыванием граждан ГАСУСО «Журавлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», д. Журавлево на территории Кемеровского муниципального округа от _____

Комиссия в составе:

- представитель социальной защиты населения Кемеровского муниципального округа Лаулер Татьяна Николаевна;
- представитель управления безопасности населения, ГО и ЧС - Сидорова Елена Леонидовна;
- представитель отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовский и Кемеровского района - Жеребцов Василий Александрович;
- представитель (собственник, директор, администратор) учреждения Заминин Владимир Владимирович;
- представитель МВД Соловьев Владимир Сергеевич

_____ провели осмотр на предмет соблюдения правил пожарной безопасности ГАСУСО «Журавлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», д. Журавлево

- здание представляет собой 2 этажное, с/п/б/л/м, _____ пристроек;

- в здании газовое отопление, _____ радиаторов;

- в учреждении на момент проверки находится 101 человек, всего постояльцев согласно журналу 101 человек, остается на период с 30.12. по 09.01 2022;

- всего сотрудников 25 человек, в ночное время работает 6 сотрудника, в день 30 сотрудника;

- пожарную сигнализацию обслуживает Рельеф Геннадий, последняя проверка проведена январь 2022;

- в здании 5 выходов, 4 из них запасных, двери с ручками и не загромождены;

- в наличии 64 огнетушителей, последняя зарядка январь 2022;

- видеонаблюдение по всему периметру здания, в коридорах и в комнатах _____;

- охрану _____ вневедомственная охрана Росгвардии, кнопка вызова _____; ООО СОП. Группы "Кнопка вызова" и "Метель"

- окна имеются во всех комнатах, решетки на окнах отсутствуют;

- теплые вещи хранятся в комнате, которая расположена в подвальном помещении.

- Схема эвакуации выполнена, стрелки указатели выхода в наличии, в темное время светятся.

Правоустанавливающие

документы свидетельство о государственной регистрации
прото от 28.12.2015

Выявлены видимые нарушения требований пожарной безопасности

При визуальном осмотре здания
нарушений не выявлено

Селиванов А. П.
Ладнев В. И.
Горюхов А. С.



Зам. руководителя по ТБ
ЗЗ / Зам. по ТБ ВВ /